

Roma, 25/03/2026

AUTOCERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE

(ai sensi del D.M. 7 agosto 2025 e del D.P.R. n. 445/2000)

La sottoscritta società REQA s.r.l., dichiara che gli apparecchi della seguente tipologia, di seguito elencati e immessi sul mercato dalla stessa, soddisfano:

- i requisiti di cui all'Allegato A cap. 3 e Allegato H del DM 06 Agosto 2020
- i requisiti di cui all'Allegato I del DM 07 agosto 2025 per l'accesso al Catalogo degli apparecchi domestici;

- i requisiti tecnici, richiesti nel DM 07 agosto 2025, misurati secondo le metodologie previste dalla specifica normativa tecnica di riferimento*:

III.A) Pompe di calore

- | | | |
|--|--------------|--------------------------|
| - Pompe di calore elettriche | UNI EN 14825 | ☐ |
| - Pompe di calore a gas ad assorbimento | UNI EN 12309 | ☐ |
| - Pompe di calore a gas a motore endotermico | UNI EN 16905 | ☐ |

III.B) Sistemi ibridi a pompa di calore²

- | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------|
| - PdC elettrica + Caldaia a gas a condensazione | UNI EN 14825 / UNI EN 15502 | ☐ |
| - PdC a gas ad assorbimento + Caldaia a gas a condensazione | UNI EN 12309 / UNI EN 15502 | ☐ |
| - PdC a gas endotermica + Caldaia a gas a condensazione | UNI EN 16905 / UNI EN 15502 | ☐ |
| - PdC elettrica + Caldaia a biomassa | UNI EN 14825 / UNI EN 303-5 | ☐ |
| - PdC a gas ad assorbimento + Caldaia a biomassa | UNI EN 12309 / UNI EN 303-5 | ☐ |
| - PdC a gas endotermica + Caldaia a biomassa | UNI EN 16905 / UNI EN 303-5 | ☐ |

III.C) Generatori a biomassa²

- | | | |
|--------------------------------|--|--------------------------|
| - Caldaie a biomassa | UNI EN 303-5 classe 5 | ☐ |
| - Stufe e termocamini a pellet | UNI EN 16510 (UNI EN 14785 per test fino al 9/11/25) | ☐ |
| - Termocamini a legna | UNI EN 16510 (UNI EN 13229 per test fino al 9/11/25) | ☐ |
| - Stufe a legna | UNI EN 16510 (UNI EN 13240 per test fino al 9/11/25) | ☐ |

III.D) Solare termico

- | | | |
|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| - Collettori solari | UNI EN ISO 9806 | ☒ |
| - Impianti prefabbricati Factory Made | UNI EN 12976 | ☐ |

III.E) Scaldacqua a pompa di calore

UNI EN 16147 ☐

III.F) Teleriscaldamento

☐

III.G) Microcogeneratori

☐

COLLETTORI SOLARI TERMICI REQA srl.

¹ Indicare solo una delle tipologie sopra elencate, specificando: tipo di intervento - tipo di apparecchio (ad esempio: III.A - Pompe di calore elettriche; III.C - Caldaie a biomassa; III.D - Impianti prefabbricati Factory Made).

² Le emissioni di particolato primario (PP) e di monossido di carbonio (CO) sono determinate con i metodi previsti dalle norme tecniche specifiche per ogni tipologia III.C, in riferimento al 13% di O₂. La classe di qualità minima ai sensi del DM 186/17 è 5 stelle.

* Altre norme tecniche di riferimento applicabili sono disciplinate, per ogni caso, dagli specifici adeguamenti normativi in essere.



**INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA VERIFICA DELLA CONFORMITA' DEI
PRODOTTI AI REQUISITI DEL CONTO TERMICO 3.0 PER LE TIPOLOGIE
D'INTERVENTO 3.D**

Tipologia di intervento	Tipologia di collettori	Utilizzo	N	Marca	Modello	Area AG [m2]	Energia Qcol (50°C) [kWh/anno]
3D	Piani	ACS e riscaldamento	1	REQA SRL	SOLYS 237V – SOLYS 237H	2,37	1270
3D	Piani	ACS e riscaldamento	1	REQA SRL	SOLYS 272 – SOLYS 272 HOR	2,73	1517

Amministratore

REQA S.R.L.
CORSO BENIAMINO MASTROIACOVO 7/C-D
86029 TRIVENTO (CB) - PIVA: 01900270701
Firma PEC: REQA@PEC.IT - INFO@REQA.IT.....